



નગર સેવા સદન, ભુજ

ડો. જયંત ખત્રી માર્ગ, ભુજ-૬૨૬૭.

તા. ૩૦/૦૧/૨૦૨૦

નં. ભુનપા/ફાયર/૩૧૫૬/૨૦.

પ્રતિ,
સંચાલક શ્રી,
શ્રી ધનશ્યામ એકડમી,
ગામ: નારાણપર,
તાલુકો: ભુજ-૬૨૬૭.


વિષય:- ફાયર એન.ઓ.સી. આપવા બાબત.


સવિનય સહ જણાવવાનું કે, આપશ્રીની આવેલ અરજી અનુસંધાને જાત તપાસ કરતા વિવિધ જગ્યાએ ફાયર એકસ્ટ્રીગ્યુશર/ફાયર સિસ્ટમ રાખેલા છે. જે ધ્યાને લઈ નીચે મુજબની શરતે ફાયર એન.ઓ.સી. આપવામાં આવે છે.
શરતો:-

- ૧) ગુજરાત ફાયર સેફ્ટી એક્ટ- ૨૦૧૩ અમલવારી ૨૦૧૬ મુજબ જોગવાઈનો અમલ કરવાનો રહેશે.
- ૨) ઈલેક્ટ્રીકલ ઉપકરણ તથા વાયરીંગ ખુલ્લા તથા લુશ રાખવાના નહીં.
- ૩) આગ અંગે અકસ્માત, નુકશાનની તમામ જવાબદારી સંચાલકશ્રી ની રહેશે.
- ૪) ગેસ સીલીન્ડરનો સ્ટોક તથા જવલનશીલ પદાર્થ ટયુશન ક્લાસીસ/ શાળા માં રાખવું નહીં.
- ૫) શાળા/ટયુશન વગેરેની મંજૂરી સક્ષમ સત્તાઅધિકારીની લેવાની રહેશે.
- ૬) ફાયરના સાધનો ચાલુ હાલતમાં રાખવાના રહેશે.
- ૭) EXIT/દરવાજામાં અવરોધ થાય તેવા માલ/સમાન રાખવો નહીં. તથા EXIT સાઈન બોર્ડ મુકવા.
- ૮) સંબંધીત મીલકત/ક્લાસીસને અકસ્માત વળતર અંગે વિમો લેવાનો રહેશે.
- ૯) રી-ઈન્સ્પેક્શન દરમિયાન ઈલેક્ટ્રીક લુજ વાયરીંગ જણાશે તો ત્યારેજ N.O.C. રદ કરી નાખવામાં આવશે.
- ૧૦) ટયુશન ક્લાસીસમાં ઈમરજન્સી દરમિયાન ઈમરજન્સી વાહન આવી શકે તેવો પાર્કિંગ કરાવવાનું આપની જવાબદારી રહેશે.
- ૧૧) આ એન.ઓ.સી. ફક્ત ફાયર સેફ્ટીને ધ્યાન. લઈ આપવામાં આવે છે. જેમાં બાંધકામની મંજૂરી અનિયમિતતા જણાય તો ભુજ નગરપાલિકા/ભાડા કચેરી/સરકાર શ્રી દ્વારા લેવાય નિર્ણયો સંદર્ભે સંપુર્ણ આપની જવાબદારી રહેશે.
- ૧૨) નેશનલ બિલ્ડિંગ કોડ ૨૦૧૬ મુજબ ક્લાસીસમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા રાખવાની રહેશે.
- ૧૩) વિદ્યાર્થીઓને ફાયર સેફ્ટી જાગૃતિ સંદર્ભે આપશ્રી દ્વારા ડેમોસ્ટ્રેશન અને તાલીમ આપવાની રહેશે.
- ૧૪) ટયુશન ક્લાસીસ/ શાળામાં કોઈપણ ધાર્મિક/સામાજિક/પારિવારીક ઉજવણી દરમિયાન ફાયર ટ્રેકર/બલુન/સળગી શકે તેઓ મટિરીયલનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
- ૧૫) જ્યારે ભુજ નગરપાલિકાના ફાયર શાખાના કર્મચારીઓ ચેક કરવા આવે ત્યારે N.O.C. બતાવવાં આપશ્રીની જવાબદારી રહેશે જો N.O.C. બતાવવામાં નહીં આવે તો N.O.C. નથી લીધી તે સમજી કાર્યવાહી માટે આપશ્રીની જવાબદારી રહેશે.
- ૧૬) બેજમેન્ટનો ઉપયોગ કરવો નહીં.

આ એન.ઓ.સી. તા. ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ થી તા. ૨૯/૦૧/૨૦૨૧ સુધી માન્ય રહેશે. ત્યારબાદ એન.ઓ.સી. રીન્યુ કરાવવાનું રહેશે. ઉપરોક્ત શરતોનો પાલન નહીં કરવામાં આવે તો ફાયર એન.ઓ.સી. રદ ગણાશે.




PRINCIPAL
Shree Ghanshyam Academy
Naranpar - Kutch


ફાયર ઓફિસર
ભુજ નગરપાલિકા

